

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в п.Ува

Российская Федерация, Удмуртская Республика, 427260, пос.Ува. ул.Советская,7,  
тел. (34130) 5-12-96, факс: 5-18-16

**ПРЕД П И С А Н И Е**

№92

п.Ува

24.09.2019 г.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува Штыкова Светлана Николаевна

**установил:**

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст.50 ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

04.09.2019г. в 14-00 часов, в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Сюмсинская детская школа искусств», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, ул.Партизанская,48 в ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения ст.11,ст.28,ст.,ч.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил, **создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровья граждан.**

**1. В нарушение** п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» территория учреждения не ограждена забором или полосой зеленых насаждений, что подтверждается фото №1

В соответствии с п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 Территорию организации дополнительного образования рекомендуется ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений.

**2. В нарушение** п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 не предусмотрена площадка для сбора ТКО с твердым покрытием, контейнер для сбора ТКО установлен на почве, что подтверждается фото №2

Выявленное нарушение может привести к загрязнению почвы, возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения.

В соответствии с п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 на территории оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора, в том числе с размещением их на смежных с территорией организации дополнительного образования контейнерных площадках жилой застройки.

**3. В нарушение** п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 отделка помещений не соответствует требованиям санитарных правил: потолок в части помещений провисает, не исключено его обрушение, нарушена целостность, имеются щели между стенами и потолком, допускается отделка стен обоями, не позволяющими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, стены в помещениях с наличием щелей, нарушением целостности отделки, что подтверждается фото № 6-11

Выявленное нарушение влечет угрозу жизни и здоровью детей.

В соответствии с п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки

помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

**4. В нарушение** п. 4.1.,4.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 в учреждении не предусмотрено горячее водоснабжение, отсутствуют водонагревающие устройства в местах установки раковин в учебных кабинетах.

В соответствии с п.4.1.,4.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 Здания организаций дополнительного образования оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. При отсутствии в здании организации дополнительного образования горячего централизованного водоснабжения допускается установка водонагревающих устройств.

**5. В нарушение** п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 светопроемы помещений для занятий не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов.

В соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

**6. В нарушение** п. 5.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 не соблюдаются правила отделки помещений, так учебные помещения ориентированные на северную сторону окрашены в зелёный цвет, в помещениях для занятий живописью стены также окрашены в зелёный цвет.

В соответствии с п. 5.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещениях, ориентированных на южные стороны горизонта, рекомендуется применять отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность, неярких тонов - бледно-голубой, бледно-зелёный; в помещениях, ориентированных на северные стороны горизонта, рекомендуются светлые тона - бледно-розовый, бледно-жёлтый, бежевый. В помещениях для занятий живописью рекомендуется применять отделочные материалы и краски светло-серого или светло-голубого цвета.

**7. В нарушение** п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 измеренные уровни искусственной освещённости не соответствуют гигиеническим нормативам в местах измерения:

Класс теории музыки №4:

- 1 ряд 1 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 271+/-25 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 2 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 260+/-24 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 2 ряд 1 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 236+/-40 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 2 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 243+/-22 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- у доски: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 296+/-27 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.

Кабинет теории музыки №4:

- 1 ряд 1 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 240+/-22 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 1 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 219+/-20 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 1 ряд 3 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 224+/-20 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 2 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 236+/-21 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.
- 2 ряд 3 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 242+/-22 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.

Кабинет №8 (индивидуальные занятия):

- 1 Фортепиано, пианино, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещённости составляет 197+/-18 лк., что **не соответствует** норме 300-500 лк.



12. 2 Фортепиано, пюпитр, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 243+/-22лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

13. Стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 184+/-17лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

Кабинет теории музыки №9:

14. 1 ряд 1 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 240+/-22лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

15. 1 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 237+/-21 лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

16. 2 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 274+/-25 лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

17. 3 ряд 1 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 256+/-23лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

18. 3 ряд 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 167+/-15лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

Кабинет №11. Мастерская декоративно прикладного искусства и лепки:

19. 1 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 272+/-25 лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

20. 2 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 280+/-25 лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

21. 3 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 283+/-26лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

22. 4 стол, Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 278+/-25лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

23. 2 стол Г-0,8: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 269+/-24лк., что не соответствует норме 300-500 лк.

что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности №198/О от 09.09.2019г., экспертным заключением №269/6 от 10.09.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в п.Ува.

Выявленное нарушение может привести к заболеванию глаз, снижению остроты зрения у детей.

**8. В нарушение п.6.2.** СанПиН 2.4.4.3172-14 параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам в местах измерений:

1. Класс теории музыки №4, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 20,1+/-0,6 °С, 0,6м. - 20,0+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,9+/-0,6 °С, что не соответствует норме 20-22°С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 54,2+/-6%, 0,6м. - 53,9+/-6%, 0,1 м. - 53,3+/-6%, что соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,06+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

2. Класс теории музыки №6, в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,6+/-0,6 °С, 0,6м. - 19,4+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,2+/-0,6 °С, что не соответствует норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 51,1+/-6%, 0,6м. - 50,7+/-6%, 0,1 м. - 50,3+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,06+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,07+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

3. Класс теории музыки №6, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,5+/-0,6 °С, 0,6м. - 19,2+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,1+/-0,6 °С, что не соответствует норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 51,0+/-6%, 0,6м. - 50,5+/-6%, 0,1 м. - 50,2+/-6%, что соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,06+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,07+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

4. Кабинет №8 (индивидуальные занятия), в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,6+/-0,6 °С, 0,6м. - 19,5+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,4+/-0,6 °С, что не соответствует норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 56,2+/-6%, 0,6 м. - 55,8+/-6%, 0,1 м. - 55,3+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,02+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,03+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,03+/-0,05 м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.



4  
5. Кабинет №8 (индивидуальные занятия), 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,5+/-0,6 °С, 0,6м. - 19,4+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,3+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 56,1+/-6%, 0,6м. - 55,7+/-6%, 0,1 м. - 55,2+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,02+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,03+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,04+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

6. Класс теории музыки №9, в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 18,7+/-0,6 °С, 0,6м. - 18,6+/-0,6 °С, 0,1 м. - 18,5+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 54,8+/-6%, 0,6м. - 54,4+/-6%, 0,1 м. - 54,0+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,06+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,07+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

7. Класс теории музыки №9, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 18,6+/-0,6 °С, 0,6м. - 18,5+/-0,6 °С, 0,1 м. - 18,4+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 54,7+/-6%, 0,6м. - 54,3+/-6%, 0,1 м. - 53,9+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,06+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,07+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

8. Художественный класс. Мастерская живописи и рисунка, в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,5 +/-0,6 °С, 0,6м. - 19,4+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,2+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 52,8+/-6%, 0,6м. - 52,5+/-6%, 0,1 м. - 52,2+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,05+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

9. Художественный класс. Мастерская живописи и рисунка, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,6+/-0,6 °С, 0,6 м. - 19,4+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,1+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 52,6+/-6%, 0,6м. - 52,3+/-6%, 0,1 м. - 52,0+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,04+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,06+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

10. Кабинет №11. Мастерская декоративно прикладного искусства и лепки, в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 18,2+/-0,6 °С, 0,6м. - 18,1+/-0,6 °С, 0,1 м. - 18,0+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 58,5+/-6%, 0,6 м. - 58,3+/-6%, 0,1 м. - 58,1+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,06+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,06+/-0,05 м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

11. Кабинет №11. Мастерская декоративно прикладного искусства и лепки, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 18,1+/-0,6 °С, 0,6м. - 18,0+/-0,6 °С, 0,1 м. - 18,0+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 58,3+/-6%, 0,6м. - 58,2+/-6%, 0,1 м. - 58,0+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,05+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,06+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,07+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

12. Актовый зал, в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,0+/-0,6 °С, 0,6м. - 18,8+/-0,6 °С, 0,1 м. - 18,5+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 52,8+/-6%, 0,6м. - 52,4+/-6%, 0,1 м. - 52,0+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,07+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,08+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,09+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

13. Актовый зал, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 18,8+/-0,6 °С, 0,6м. - 18,5+/-0,6 °С, 0,1 м. - 18,3+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 52,7+/-6%, 0,6м. - 52,3+/-6%, 0,1 м. - 51,9+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,07+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,08+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,09+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

14. Кабинет индивидуальных занятий, в центре: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,8 +/-0,6 °С, 0,6м. - 19,5+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,3+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 57,2+/-6%, 0,6м. - 56,6+/-6%, 0,1 м. - 56,2+/-6%, что соответствует норме - 40-60%

Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,03+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,04+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,05+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

**15.** Кабинет индивидуальных занятий, 0,5 м. от наружной стены: Температура воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 19,7+/-0,6 °С, 0,6 м. - 19,4+/-0,6 °С, 0,1 м. - 19,2+/-0,6 °С, что **не соответствует** норме 20-22 °С. Относительная влажность составляет на высоте 1,7 м. - 57,1+/-6%, 0,6м. - 56,5+/-6%, 0,1 м. - 56,1+/-6%, что соответствует норме - 40-60%. Скорость движения воздуха составляет на высоте 1,7 м. - 0,03+/-0,05м/с, 0,6м. - 0,04+/-0,05м/с, 0,1 м. - 0,05+/-0,05м/с, что соответствует норме - 0,1 м/с.

что подтверждается протоколом измерения микроклимата №179/М от 09.09.2019г., экспертным заключением №268/6 от 10.09.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в п.Ува.

Выявленное нарушение может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди детей.

**9. В нарушение** п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 учебные кабинеты не оборудованы бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

В соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам:

- в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °С;
- в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С;
- в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С;
- в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °С;
- в душевых - 24 - 26 °С.

Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами.

**10. В нарушение** п. 6.7.,6.8,10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 отсутствует возможность проветривания помещений, оконные блоки ветхие, выполнены из нецельного стеклопакета, имеются трещины, что затрудняет их мытье, что подтверждается фото №3-5.

Выявленное нарушение может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний передаваемых воздушно-капельным путем.

В соответствии с п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня.

Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты.

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола.

6.8. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.

**11. В нарушение** п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 имеющаяся в учреждении мебель ветхая, покраска столов стерта, используются стулья с мягкими покрытиями (покрытия ветхие), мебель не промаркирована, не соответствует росту-возрастным особенностям детей, что подтверждается фото № 12,13

Выявленное нарушение может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, изменению осанки у детей.

В соответствии с п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей. Технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для детского и технического творчества, должны быть безопасными для здоровья детей.

**12. В нарушение** п. 1.8,1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 в медицинских книжках сотрудников информация о прохождении периодического медицинского осмотра и профилактических



6 прививок не в полном объеме:

- у 3 сотрудников (преподавателей): Гричик М.В., Кузнецова А.В., Блиновой О.Е. в личных медицинских книжках нет данных о вакцинации против дифтерии, кори и гепатита В,  
- у секретаря учебной части Плетниковой И.С. не пройдена флюорография легких за 2019г, нет данных о привитости против гепатита В и ревакцинации от дифтерии за последние 10 лет, что подтверждается экспертным заключением №271: от 11.09.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в п.Ува.

Выявленное нарушение может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди детей и сотрудников.

В соответствии с п.1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 Работники организации дополнительного образования должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке <1>.

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, регистрационный N 28970).

Работники организации дополнительного образования проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года.

Работники организации дополнительного образования должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок <1>.

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный N 32115).

1.9. Каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

**предписываю:**

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Сюмсинская детская школа искусств»

Юридический адрес: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, ул.Партизанская,48

Фактический адрес: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, ул.Партизанская,48

ОГРН: 1021800915840 от 07.10.2002г. в Межрайонной ИФНС №6 по УР

ИНН: 1820002712

**Предоставить отчёт о выполнении предписания с подтверждающими документами :  
Срок: до 05.08.2020г.**

1. Территорию учреждения оградить забором или полосой зеленых насаждений. Срок до 01.08.2020г.

2. Площадку для сбора ТКО привести в соответствие п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Срок до 01.08.2020г.

3. Отделку помещений привести в соответствие п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Срок до 01.08.2020г.

4. В учреждении оборудовать автономное горячее водоснабжение. Срок до 01.08.2020г.

5. Светопроемы помещений для занятий оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Срок до 01.08.2020г.
6. Цветовую отделку стен выполнить в соответствии с п. п. 5.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Срок до 01.08.2020г.
7. Уровни искусственной освещенности в помещениях привести в соответствие требованиям 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», протоколы измерений искусственной освещенности представить в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува. Срок до 01.08.2020г.
8. Параметры микроклимата в помещениях привести в соответствие требованиям 6.2.. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», протоколы измерений искусственной освещенности представить в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува. Срок до 01.08.2020г.
9. Учебные кабинеты оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Срок до 01.08.2020г.
10. Провести замену оконных блоков в учреждении. Срок до 01.08.2020г.
11. Провести замену мебели в учреждении в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, мебель промаркировать. Срок до 01.08.2020г.
12. В медицинских книжках сотрудников учреждения информацию о прохождении периодического медицинского осмотра и профилактических прививок проставить в полном объеме.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Начальник Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува  
должность лица, уполномоченного  
осуществлять Госсанэпиднадзор



подпись

Штыкова С.Н.  
фамилия имя отчество

Предписание получил: \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
/должность, ФИО/

Дата получения /отправки/ предписания  
«24» сентября 2019 г.

\*Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификация на 3 года; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Степанова Елена Николаевна

Действителен с 17.11.2021 по 17.11.2022